



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Pražská 810/16, 102 00 Praha 10

Autorizovaná osoba | Notifikovaná osoba | Oznamovaný subjekt | Oznamovaná laboratoř | Subjekt pro
technické posuzování | Akreditovaná zkušební a kalibrační laboratoř | Akreditovaný inspekční orgán |
Akreditovaný certifikační orgán



*Certifikační orgán pro stavební výrobky akreditovaný podle normy ČSN EN ISO/IEC 17065
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.*

CERTIFIKÁT

č. 23 0442 T

Výrobek: **Urychlená epoxidová stěrka**
typ: AST 330 Rapid

Žadatel: **Průmyslové podlahy Plaček a.s.**
Starozuberská 1451, 756 54 Zubří, Česká republika

IČO: 25362836

Výrobce: **Průmyslové podlahy Plaček a.s.**
Starozuberská 1451, 756 54 Zubří, Česká republika

Výrobna: Průmyslové podlahy Plaček a.s.

Certifikační orgán tímto certifikátem potvrzuje shodu vzorku výrobku s požadavky tabulky č. 1
ČSN EN 13813:2002 ve vlastnostech:

- **Odolnost proti obrusu „BCA“** pro deklarovanou třídu **AR0,5**
- **Odolnost proti rázu** pro deklarovanou třídu **IR20**
- **Přidržnost** pro deklarovanou třídu **B2,0**

Certifikát je vydán na základě Protokolu o certifikaci č. **375200053/2023**, který vydal ITC, a.s. divize CSI
Centrum stavebního inženýrství dne 13. 9. 2023, v souladu s certifikačním schéma CZ-ITC 1a podle ČSN
EN ISO/IEC 17067 založeném na zkoušení předloženého vzorku výrobku.

*Tento certifikát osvědčuje pouze výše uvedené vlastnosti výrobku a nenahrazuje povinnost posouzení
výrobku podle příslušných předpisů pro uvádění stavebních výrobků na trh EU.*

Razítko COV 3048:



Datum vydání certifikátu: 13-09-2023
Platnost certifikátu do: 13-09-2026

Ing. Petr Kučera, CSc.
vedoucí certifikačního orgánu

Platnost certifikátu lze ověřit na: www.itczlin.cz